

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-325
项目名称	化州市中垌祥盛加油站改建项目		
委托单位	化州市中垌祥盛加油站		
项目类别	安全验收评价报告		

项目简介:

化州市中垌祥盛加油站于 2013 年 03 月 18 日在工商行政管理局注册成立，统一社会信用代码：9144098206218831X5，投资人：林祥盛，营业场所：化州市中垌镇开发区，该加油站已经取得《危险化学品经营许可证》，证书编号：粤茂安经（2018）0093 号，有效期至 2021 年 9 月 5 日，许可范围：汽油（1630）、柴油[闭杯闪点≤60℃]（1674）（备注：三级加油站，其中汽油罐 30m³×1 个、汽油罐 10m³×1 个；柴油罐 30m³×1 个）。因经营需要，该加油站在原址进行改建，拆除原罐区，新建罐区：重新埋设 SF 双层汽油罐 20m³×2 个、SF 双层汽油罐 10m³×1 个、SF 双层柴油罐 20m³×1 个；更换 4 台四枪二油品潜油泵型加油机（卡机联接式，带油气回收功能）；设置双层输油管，更换加油站工艺管线等。

项目组长	陈斌
项目组成人员	彭国庆、黄倩雯
报告审核人	游海
过程控制负责人	危朋
技术负责人	刘海军
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境，调查了改建工程部分相关的安全设施及安全管理情况

评价结论:

验收评价结论：化州市中垌祥盛加油站改建项目具备国家现行的有关安全生产法律、法规、标准和部门规章要求的安全生产条件，包括完善的安全设施，合理的安全管理机构，较完善的安全管理制度和有针对性的生产安全事故应急预案。加油站的工艺和设备可满足安全生产的要求。该加油站改建项目安全设施具备验收条件。。

根据加油站安全评价现场检查表评价结果和加油站危险化学品经营许可证应具备的条件分析，化州市中垌祥盛加油站符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，加油站采用的安全设施符合安全要求，该加油站改建项目安全设施具备验收条件，符合危险化学品经营许可证领证的要求。

现场照片:

