

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-325
项目名称	中广核能源利用(深圳)有限公司大亚湾加油站台山核电撬装加油站安全现状评价		
委托单位	中广核能源利用(深圳)有限公司大亚湾加油站		
项目类别	安全现状评价		
项目简介:			
<p>中广核能源利用(深圳)有限公司大亚湾加油站(下称“该公司”)成立于1987年04月22日,法定代表人:钟俊辉,该公司在深圳市市场监督管理局登记注册,统一社会信用代码:914403008924765050,住所:深圳市大鹏新区鹏飞路385号。</p> <p>中广核能源利用(深圳)有限公司大亚湾加油站在江门市台山市赤溪镇钦头村台山核电厂内设置了2台撬装式加油装置,其中一台为40m³汽油撬装加油装置(内设25m³的92#隔仓和15m³的95#隔仓),另一台为40m³柴油撬装加油装置,两台加油装置均采用双壁油罐,罐内安装有阻隔防爆装置,设置3台加油机,共6支加油枪,加油平台设置有自动灭火装置。根据《危险化学品目录》(2015版)和该公司提供的油品检验报告,该公司储存的汽油属于危险化学品,目录序号1630;储存的柴油闪点大于60℃(闭口),不属于危险化学品。</p>			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	赵文朋、饶望东		
报告审核人	游海		
过程控制负责人	潘杰		
技术负责人	蒋荣昌		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境、设备安全距离、安全设施、安全管理等。		
评价结论:			
<p>参照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012,2014年版)和《采用撬装式加油装置的汽车加油站技术规范》(SH/T3134-2002),通过评价,本报告认为:中广核能源利用(深圳)有限公司大亚湾加油站台山核电撬装加油站符合安全要求。</p>			
现场照片:			
			