

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-325
项目名称	中国石化销售股份有限公司广东广州夏茅加油站改建项目安全验收评价		
委托单位	中国石化销售股份有限公司广东广州夏茅加油站		
项目类别	安全验收评价		
<p>项目简介:</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东广州夏茅加油站成立于 2017 年 9 月 18 日, 营业场所: 广州市白云区石井镇夏茅村友谊大街 38 号, 统一社会信用代码: 91440101MA59U72K3P。经营方式为零售, 主要经营车用汽油、柴油。</p> <p>加油站已取得《危险化学品经营许可证》, 证书编号: 粤穗 WH 安经证字[2017]1303(4), 有效日期至 2020 年 8 月 2 日, 许可经营范围为汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃] (备注: 三级加油站, 汽油罐 30m³×2 个, 柴油罐 30m³×2 个, 4 台加油机)。</p> <p>为提高环保性, 根据穗环领导小组办〔2018〕152 号文和穗环保函〔2018〕2935 号文件要求, 对原站地下油罐进行“四不变”(油罐位置、罐容、罐数、油品品种)防渗改造。拟对储罐进行重新埋设, 将现有埋地油罐迁走, 在原罐区重新埋设 SF 双层汽油罐 30m³×2 个, SF 双层柴油罐 30m³×2 个, 在现有罩棚下, 重新设置 4 台 6 枪加油机, 改造工艺管道。设置卸油、加油油气回收系统。设置储罐及管道渗漏检测系统。油罐总容积 90m³ (柴油罐容积折半计入总容积), 本站改造前为三级加油站, 改造后仍为三级加油站。该加油站改建项目于 2020 年 8 月 31 日已取得《危险化学品建设项目安全审查意见书》, 文号: 穗应急危化项目安审字[2020]第 062 号, 工程于 2019 年 12 月竣工。</p>			
项目组长	陈斌		
项目组成人员	文明、黄倩雯		
报告审核人	游海		
过程控制负责人	林毅峰		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境、设备安全距离、安全设施、安全管理等。		
<p>评价结论:</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东广州夏茅加油站改建项目的站址选择、站内平面布置、加油工艺及设施、消防设施和给排水、电气、报警和紧急切断系统、建(构)筑物、绿化等方面均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012, 2014 年版)的要求。加油站建立有合理的安全管理机构, 较完善的安全管理制度和有针对性的生产安全事故应急预案。该改建项目安全设施具备验收条件。</p> <p>根据加油站安全检查表评价结果和加油站危险化学品经营许可证应具备的条件分析, 中国石化销售股份有限公司广东广州夏茅加油站符合《危险化学品经营许可证管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令第 55 号, 原国家安全生产监督管理总局令第 79 号修改)的要求, 符合危险化学品经营许可证换证的要求。</p>			

现场照片：

