

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	广州芳村西塍工业园三汽停车场充电站新建项目		
委托单位	广州特来电智能科技有限责任公司		
项目类别	安全预评价报告		
<b>项目简介：</b>			
<p>该项目共计 1 台箱式开关房，1 台箱式高压室，4 台 1250KVA 箱式变压器，4 台纯低压充电箱变，67 台 250A 直流充电终端，系统配置 15kW 宽恒功率直流充电模块，可以服务车辆在 400-750V 充电电压平台内满功率输出；可以满足车辆最大充电电流 250A。</p> <p>该项目东面为物流停车场；南面为无名路，隔路对面为广州卷烟厂；西面无名路，隔路对面为花地河；北面为污水处理厂；该项目以广州环城高速分隔未南北两部分，广州环城高速桥底不设置充电终端。</p>			
项目组长	傅泽华		
项目组成人员	钟建辉、胡小军		
报告审核人	陈斌		
过程控制负责人	林毅峰		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境以及核对了企业提供的资料		
<b>评价结论：</b>			
<p>广州特来电智能科技有限责任公司广州芳村西塍工业园三汽停车场充电站新建项目在设计、施工和运营过程中如果能够全面落实本报告提出的相应安全对策措施及建议，做到建设项目安全设施的“三同时”，确保各项安全措施有效的条件下，评价组认为广州特来电智能科技有限责任公司广州芳村西塍工业园三汽停车场充电站新建项目符合国家安全生产法律法规及相关安全标准、规范的基本要求；项目施工、营运期间对广州环城高速的影响较小，安全风险是可以接受的，从安全生产角度衡量，广州特来电智能科技有限责任公司广州芳村西塍工业园三汽停车场充电站新建项目可行的。</p>			
<b>现场照片：</b>			
			