

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	信宜市径口供销社径口加油站改建项目安全验收评价		
委托单位	信宜市径口供销社径口加油站		
项目类别	安全验收评价报告		

项目简介:

信宜市径口供销社径口加油站（以下简称“径口加油站”或“该加油站”）成立于 1988 年 3 月 5 日，在信宜市工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码：914409837417373769；负责人：李俏；类型：集体所有制；营业场所：信宜市径口圩，经营范围：成品油经营；零售：润滑油。该站已取得《危险化学品经营许可证》，证书编号：粤茂安经（2018）0186 号，有效期至 2021 年 11 月 25 日，许可范围：汽油（1630）、柴油[闭杯闪点≤60℃]（1674）[备注：三级加油站，其中汽油罐 15m³×1 个；柴油罐 15m³×1 个]。因经营需要，该加油站在原址进行改建，该项目占地面积约 638 m²，拆除原储罐，重新埋设 SF 双层汽油罐 30m³×2 个；SF 双层柴油罐 30m³×1 个，该加油站改建后总罐容为 75m³（柴油折半计算），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 版）关于加油站等级的划分规定，该站为三级加油站；更换 2 台四枪二油品潜油泵型加油机（卡机联接式，带油气回收功能）；设置双层输油管，更换加油站工艺管线等；新建综合性站房（内设配电房和卫生间），罩棚利旧。

项目组长	陈斌
项目组成人员	赵文朋、饶望冬
报告审核人	林毅峰
过程控制负责人	谢雄英
技术负责人	刘海军
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境，调查了改建工程部分相关的安全设施及安全管理情况

评价结论:

根据加油站安全评价现场检查表评价结果和加油站危险化学品经营许可证应具备的条件分析，信宜市径口供销社径口加油站符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，加油站采用的安全设施符合安全要求，该加油站改建项目安全设施具备验收条件，符合危险化学品经营许可证领证的要求。

现场照片:

