

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	中海油广东销售有限公司从化加油站安全现状评价报告		
委托单位	广州市光汇加油站管理有限公司		
项目类别	安全现状评价报告		
<p>项目简介:</p> <p>中海油广东销售有限公司从化加油站(以下简称“该油站”),曾用名:广州市光汇加油站管理有限公司,该油站已取得《企业名称自主申报告知单》,编号:91202103081634。地址位于广州市从化鳌头镇城鳌大道东路203号,主要经营车用汽油、柴油的零售业务。</p> <p>中海油广东销售有限公司从化加油站由中海油广东销售有限公司组织成立,该油站于2017年以“广州市光汇加油站管理有限公司”名义取得《危险化学品经营许可证》,登记编号为粤穗WH安经证字[2017]1150(12),有效期至2020年4月13日。许可经营范围为汽油、柴油[闭杯闪点$\leq 60^{\circ}\text{C}$] (备注:二级加油站,其中汽油罐$30\text{m}^3 \times 3$个,柴油罐$30\text{m}^3 \times 2$个,9台加油机)。油罐总容积120m^3 (柴油罐容积折半计入总容积),根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012,2014年版)中3.0.9的划分,该加油站属二级加油站。目前该油站已停止营业。</p> <p>中海油广东销售有限公司从化加油站位于广州市从化鳌头镇城鳌大道东路203号,加油站东侧为平房(建筑面积约20m^2,属三类保护物)、架空灌渠(按三类保护物评价);南侧为树林、空地;西南侧为空地、简易工棚(按丙类物品厂房评价);西侧为商铺居民楼(建筑面积约400m^2,属三类保护物);北侧为架空电力线(杆高约10m,有绝缘层)、省道355(属主干路)、广州从化中燃客户服务中心(建筑面积小于3000m^2,属三类保护物)、LNG加气站(属甲类厂房、甲类液体储罐)。</p>			
项目组长	陈斌		
项目组成人员	黄舒妍、林毅峰、刘霞		
报告审核人	傅泽华		
过程控制负责人	潘杰		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境,调查了该油站的储罐区、卸车区、加油区、站房、配电房等相关的安全设施及安全管理情况。		
<p>评价结论:</p> <p>根据加油站安全评价现场检查表评价结果和加油站《危险化学品经营许可证》应具备的条件分析,中海油广东销售有限公司从化加油站符合安全要求,符合《危险化学品经营许可证》的领证要求。</p>			
<p>现场照片:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			