

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	中化石油广东有限公司茂名金茂加油站新建项目安全设施竣工验收评价报告		
委托单位	茂名市茂南区顺华燃气有限公司		
项目类别	安全验收评价报告		
项目简介:			
<p>中化石油广东有限公司茂名金茂加油站（下称“该加油站”），该油站已取得《企业名称自主申报告知书》，编号：44000002041705209。地址位于茂名市茂南区山阁镇霞池村下竹山（S280线高水公路边），主要经营车用汽油、柴油的零售业务。</p> <p>中化石油广东有限公司茂名金茂加油站位于茂名市茂南区山阁镇霞池村下竹山（S280线高水公路边），占地面积 2334.44m²，建设内容是：（1）新建罐区：埋设承重过车式 SF 双层汽油罐 30m³×2 个，SF 双层柴油罐 30m³×2 个；该加油站建成后总罐容为 90m³（柴油折半计算），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 版）关于加油站等级的划分规定，属于三级加油站。（2）新设潜油泵式带油气回收功能的四枪二品加油机 4 台。（3）设置双层输油管及其他工艺管线。（4）新建综合站房：单层，建筑面积为 102m²，钢砼结构。（5）新建罩棚：水平投影面积为 336.175m²，钢结构。</p>			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	黄舒妍、陈斌、何小荣		
报告审核人	傅泽华		
过程控制负责人	谢雄英		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境，调查了该油站的储罐区、卸车区、加油区、站房、配电房等相关的安全设施及安全管理情况。		
评价结论:			
<p>根据加油站安全评价现场检查表评价结果和加油站危险化学品经营许可证应具备的条件分析，中化石油广东有限公司茂名金茂加油站符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，加油站采用的安全设施符合安全要求，该加油站新建项目安全设施具备验收条件，符合危险化学品经营许可证领证的要求。</p>			
现场照片:			
			