

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	茂名市电白区小良镇小良加油站改建项目安全设施竣工验收评价报告		
委托单位	茂名市电白区小良镇小良加油站		
项目类别	安全验收评价报告		
项目简介:			
<p>茂名市电白区小良镇小良加油站（下称“该加油站”），成立于1996年07月21日，在茂名市电白区市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码：91440904304158317W；投资人：倪土有，营业场所：茂名市电白区小良镇岭圩村横岭 X636 公路边；经营范围：零售：汽油、柴油、润滑油等。</p> <p>茂名市电白区小良镇小良加油站位于茂名市电白区小良镇岭圩村横岭 X636 公路边，占地面积 1500m²，建设内容是：（1）拆除原罐区，新建罐区：重新埋设 SF 双层汽油罐 30m³×2 个；SF 双层柴油罐 30m³×1 个；该加油站改建后总罐容为 75m³（柴油折半计算），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 版）关于加油站等级的划分规定，该站为三级加油站。（2）更换 2 台 4 枪加油机。（3）设置双层输油管，更换加油站工艺管线等。（4）设置油品渗漏报警系统。（5）设置卸油、加油油气回收系统。（6）拆除重建罩棚，发配电房、站房及辅房利旧。</p>			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	黄舒妍、陈斌、何小荣		
报告审核人	潘杰		
过程控制负责人	谢雄英		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境，调查了该油站的储罐区、卸车区、加油区、站房、配电房等相关的安全设施及安全管理情况。		
评价结论:			
<p>根据加油站安全评价现场检查表评价结果和加油站危险化学品经营许可证应具备的条件分析，茂名市电白区小良镇小良加油站符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，加油站采用的安全设施符合安全要求，该加油站改建项目安全设施具备验收条件，符合危险化学品经营许可证领证的要求。</p>			
现场照片:			
			