

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	潮州市开发区利源加油站新建项目安全评估报告		
委托单位	广东宏诚石油化工有限公司		
项目类别	安全评估报告		
项目简介：			
<p>潮州市开发区利源加油站新建项目，位于潮州市二期工业园区振工西路南侧之 2 号，建设单位为潮州市开发区少煜瓷厂。潮州市开发区利源加油站于 2019 年 3 月 7 日在潮州市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：91445100MA51DBBP27，经济类型为个人独资企业，投资人：方潮宏。</p> <p>该项目占地面积 923.03m²，拟新建埋地 SF 双层汽油罐 25m³×3 个，SF 双层柴油罐 25m³×1 个，属于三级加油站；设六枪三油品潜油泵型加油机（卡机联接，油气回收型）2 台、四枪二油品潜油泵型加油机（卡机联接，油气回收型）1 台；敷设输油管线；设置卸油、加油油气回收系统；设置双层储罐渗漏检测系统；新建站房及罩棚。</p>			
项目组长	赵文朋		
项目组成人员	王其飞、王一波		
报告审核人	谢雄英		
过程控制负责人	危朋		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	现场勘察了该项目平面布置、周边环境、公用工程、安全管理及配套安全设施的落实情况		
评价结论：			
<p>潮州市开发区利源加油站新建项目项目不涉及淘汰工艺，不涉及危险化工工艺，项目不构成危险化学品重大危险源，汽油属于国家重点监管危险化学品和特别管控危险化学品。项目存在的主要危险有害因素为：火灾、爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、触电和高处坠落等，其中火灾爆炸为主要的危险有害因素。</p> <p>通过对建设项目潮州市开发区利源加油站进行分析评价，评价组得出以下评价结论：</p> <p>根据设计文件，项目采用的主要工艺、设备、安全设施等均按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 年版）进行设计、选型，项目的设备设施与周边建筑物的安全间距均符合规范要求。项目在落实本报告提出的安全对策与建议后，项目建成后可满足国家相关安全生产法律、法规及标准规范的要求。</p>			

现场照片： 现场核查时间：2021年4月8日



人员照片（左：加油站负责人，右：谢雄英）



项目东侧



项目南侧



项目西侧



项目北侧



项目周边