

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	深圳市南山石油有限公司沙田加油站安全现状评价		
委托单位	深圳市南山石油有限公司沙田加油站		
项目类别	安全现状评价报告		
<p><b>项目简介:</b></p> <p>深圳市南山石油有限公司沙田加油站在深圳市市场监督管理局注册成立, 法定代表人: 彭斯琦, 类型: 有限责任公司分公司, 地址: 深圳市坪山区坑梓街道坪山大道 6414 号, 统一社会信用代码: 91440300892413870L。经营方式为零售, 主要经营车用汽油、柴油。</p> <p>深圳市南山石油有限公司沙田加油站已取得危险化学品经营许可证, 登记编号: 深应急危化经油字[2020]34 号, 有效期至 2021 年 06 月 04 日, 许可经营范围为汽油罐 30m<sup>3</sup>×2 个, 柴油罐 30m<sup>3</sup>×2 个, 4 台加油机, 油罐总容积 90m<sup>3</sup> (柴油罐容积折半计入总容积), 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012, 2014 年版) 中 3.0.9 的划分; 属于三级加油站。</p>			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	陈斌、黄倩雯、刘霞		
报告审核人	游海		
过程控制负责人	危朋		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	现场勘察了该项目平面布置、周边环境、设备设施、公用工程、安全管理及配套安全设施的落实情况		
<p><b>评价结论:</b></p> <p>根据加油站安全评价现场检查表评价结果和加油站危险化学品经营许可证应具备的条件分析, 深圳市南山石油有限公司沙田加油站符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求, 符合危险化学品经营许可证换证的要求。</p>			

现场照片



项目负责人：林毅峰



外观



加油机



液位仪



加油机内部



操作井



卸油口



通气管



静电报警装置



油气泄漏报警装置



警示标识



照明灯具



柴油发电机



消防设施



东面公交办公楼



南面林地



西北面室外变压器



北面深汕公路