

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东潮州潮安乌树加油站改建项目		
委托单位	中国石油天然气股份有限公司广东潮州潮安乌树加油站		
项目类别	安全预评价报告		
项目简介:			
<p>中国石油天然气股份有限公司广东潮州潮安乌树加油站改建项目（下称“该加油站”、“该项目”）；中国石油天然气股份有限公司广东潮州潮安乌树加油站成立于：2010年04月19日、统一社会信用代码：91445103553665176L、负责人：杨学武、营业场所：潮州市潮安区浮洋镇新安路段护堤公路、类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）、经营范围：零售：汽油、柴油（不含危险化学品）、润滑油；加油站便利店及配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>乌树加油站因护堤路拓宽改造，罩棚老化，为消除安全隐患，向潮州市潮安区发展和改革局申请加油站改建。乌树加油站改建项目已经潮州市潮安区发展和改革局批复确认，取得《广东省企业投资项目备案证》【项目代码：2102-445103-04-01-925001】。</p> <p>乌树加油站设有3个内衬双层油罐，包括2个汽油罐（20m³×1，30m³×1）、1个柴油罐（30m³×1），折计总容积65m³，属于三级加油站；乌树加油站加油区原设有2座加油岛和2台六枪三油品潜油泵型加油机。</p> <p>乌树加油站此次改建主要内容如下：（1）重做一座加油岛和两根罩棚柱。（2）罩棚推倒重建为92m²型钢罩棚。（3）利旧安装2台六枪三油品潜油泵型加油机，更换6个出油管切断阀。（4）重做环保沟和承重型隔油池、新建一座沉泥井、重做罩棚排水。</p>			
项目组长	谢雄英		
项目组成人员	陈斌、林毅峰、刘霞		
报告审核人	赵文朋		
过程控制负责人	潘杰		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境，调查了相关的安全设施及安全管理情况		
评价结论:			
<p>根据设计文件，项目采用的主要工艺、设备、安全设施等均《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）进行设计、选型，项目的设备设施与周边建筑物的安全间距均符合规范要求。项目在落实本报告提出的安全对策与建议后，项目建成后可满足国家相关安全生产法律、法规及标准规范的要求。</p>			
现场照片:			
			

