

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	中广核能源利用(深圳)有限公司大亚湾加油站陆丰核电撬装加油站安全现状评价报告		
委托单位	中广核能源利用(深圳)有限公司大亚湾加油站		
项目类别	安全现状评价		
项目简介:			
<p>中广核能源利用(深圳)有限公司大亚湾加油站(下称“该公司”)成立于1987年04月22日,法定代表人:钟俊辉,该公司在深圳市市场监督管理局登记注册,统一社会信用代码:914403008924765050,住所:深圳市大鹏新区鹏飞路385号。</p> <p>中广核能源利用(深圳)有限公司大亚湾加油站于2015年在陆丰市碣石镇田尾山陆丰核电厂内,设置了2台撬装式加油装置,其中一台为40m³汽油储罐撬装加油装置(内设25m³的92#隔仓和15m³的95#隔仓,另一台为40m³柴油储罐撬装加油装置(不设隔仓),储罐均采用双壁油罐,罐内安装有阻隔防爆装置,设置3台加油机,共6支加油枪,加油平台设置有自动灭火装置。根据《危险化学品目录》(2015版)和该公司提供的油品检验报告,该公司储存的汽油属于危险化学品,目录序号1630;储存的柴油闪点大于60℃(闭口),不属于危险化学品。</p>			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	黄倩雯、文明		
报告审核人	游海		
过程控制负责人	谢雄英		
技术负责人	蒋荣昌		
现场调查情况	查勘了该项目的自然环境、周边环境,设备设施的符合情况。		
评价结论:			
<p>参照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012,2014年版)和《采用撬装式加油装置的汽车加油站技术规范》(SH/T3134-2002),通过评价,本报告认为:中广核能源利用(深圳)有限公司大亚湾加油站陆丰核电撬装加油站符合安全要求。</p>			
现场照片:			
			