

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	茂名市旭宏化工燃料有限公司油库安全设计诊断整改		
委托单位	茂名市旭宏化工燃料有限公司		
项目类别	安全验收评价		
<p><b>项目简介:</b></p> <p>茂名市旭宏化工燃料有限公司成立于 2001 年 5 月 25 日, 在茂名市工商行政管理局登记注册, 统一社会信用代码: 914409007287792484, 法定代表人: 吴月华, 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股), 注册资本: 人民币伍拾万元, 住所: 茂名市茂南区新坡镇合水村委会红珠岭厂区内。</p> <p>该公司已取得由茂名市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》, 因发展需要, 在其原《危险化学品经营许可证》许可的经营范围上, 增加储存经营汽油、柴油[闭杯闪点<math>\leq 60^{\circ}\text{C}</math>]、煤油。该公司对其增加储存经营品种后, 油库的储存经营条件是否符合《危险化学品经营许可证管理办法》的要求, 特委托广东政和工程有限公司对其油库进行化工诊断。并由此产生油库诊断整改项目, 目前已整改完毕。</p> <p>项目整改工程内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 原装车台向西南移动 3m, 使装车鹤管与装卸油泵的距离达到 15m;</li> <li>(2) 原消防水池拆除, 在库区西北角新建消防水池 1 座, 容积 800m<sup>3</sup>;</li> <li>(3) 新建消防水池的南面新增应急池一座, 容积 300m<sup>3</sup>;</li> <li>(4) 原配电房、消防泵房拆除, 在库区西北角, 新设消防水池的北面新建变配电房 1 座、消防泵房 1 座;</li> <li>(5) 新增一套油气回收装置(吸附式), 装卸车台与 A 罐组之间设有装卸油泵棚, 设有 12 台油泵, 油气回收装置位于装卸油泵棚东南面。</li> </ol>			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	赵文朋、文明		
报告审核人	游海		
过程控制负责人	危朋		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境、油库区域, 以及其安全设施、安全管理等。		
<p><b>评价结论:</b></p> <p>茂名市旭宏化工燃料有限公司油库隐患整改后安全条件和安全防火间距符合规范要求; 各项安全设施通过调试, 各项系统运行良好, 各项安全设施能够达到安全设计诊断的要求; 工艺技术、设备的可靠性等达到了国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定, 其安全风险程度处于可接受范围内, 具备安全验收条件; 同时对该公司增加成品油储存经营进行评价, 其公司具备申请《危险化学品经营许可证》变更的条件。</p>			
<p><b>现场照片:</b></p>			
			