

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	韶关市曲江长青环保热电有限公司安全评价报告		
委托单位	韶关市曲江长青环保热电有限公司		
项目类别	安全验收评价		

项目简介：

- 1) 项目名称：韶关市曲江经济开发区集中供热项目（一期工程）
- 2) 项目建设单位：韶关市曲江长青环保热电有限公司
- 3) 项目建设地址：韶关市曲江区白土工业园 C7 区
- 4) 建设用地面积：70009.33m²
- 5) 项目总投资：18180.6 万元人民币，安全生产投入总概算为 600 万元。
- 6) 项目建设内容：本项目分二期建设，本次验收评价为该项目一期工程，该工程配两台 60t/h 循环流化床锅炉（一用一备），并配套建设烟气除尘、脱硫脱硝及其他相关的附属设施。
- 7) 本期工程定员共计 70 人。

项目组长	林毅峰
项目组成人员	钟建辉、黄舒妍
报告审核人	陈斌
过程控制负责人	谢雄英
技术负责人	刘海军
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境，调查了该项目相关的安全设施及安全管理情况

评价结论：

韶关市曲江长青环保热电有限公司韶关市曲江经济开发区集中供热项目（一期工程）符合安全生产要求，具备安全设施竣工验收条件。

现场照片：

