

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	中海油广州交通新能源有限公司乐从中乐加气站安全现状评价		
委托单位	中海油广州交通新能源有限公司乐从中乐加气站		
项目类别	安全现状评价报告		
<p>项目简介:</p> <p>中海油广州交通新能源有限公司乐从中乐加气站（以下简称“中乐加气站”或“该公司”）于 2018 年 01 月 05 日在佛山市顺德区市场监督管理局注册成立，统一社会信用代码：91440606MA517H3B0N,负责人：伍德威，类型：其他有限责任公司分公司，营业场所：佛山市顺德区乐从镇沙滘社区居民委员会南区一环路南村段南侧之一 A，经营范围：燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）；燃气储存;燃气经营（面向终端用户）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)</p> <p>中海油广州交通新能源有限公司乐从中乐加气站目前设有 1 个 30m³ 半地下 LNG 储罐，2 台 LNG 加气机、1 座加气控制间；中乐加气站为租赁佛山市顺德区中乐燃料有限公司土地兴建而成。佛山市顺德区中乐燃料有限公司现有 5 个 30m³ 双层 SF 埋地卧式油罐（其中 3 个汽油罐、2 个柴油罐）、6 台加油机（配有 36 支加油枪）、一座站房、一座办公楼。LNG 储罐总容积与油品储罐总容积合计 150m³。根据《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 年版）3.0.15 划分，该站属于二级加油加气合建站。</p> <p>中乐加气站已取得广东省气瓶（移动式压力容器）充装许可证，编号：TS424406X02-2022；燃气供应设施许可标识，标识编号：粤建燃证字 22-0017 号等。</p>			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	黄敏、钟建辉		
报告审核人	潘杰		
过程控制负责人	谢雄英		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境，加气站建（构）筑物、加气区、卸气区、储罐区、电气设施、消防设施、辅助区及安全管理系统等涉及安全相关问题等。		
<p>评价结论:</p> <p>安全条件符合运行要求，需加强日常管理和维护，逐步完善安全条件。企业应按照检查表的要求，进一步完善不符合项目，加强日常管理和维护，确保气站安全运行。</p>			

现场照片：

