

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	茂名市电白区志红加油站有限责任公司马踏分公司新建加油站项目安全评价报告		
委托单位	茂名市电白区志红加油站有限责任公司马踏分公司		
项目类别	新建加油站项目安全评价报告		
项目简介:			
<p>茂名市电白区志红加油站有限责任公司马踏分公司新建加油站项目, (下称“该加油站”、“该项目”); 茂名市电白区志红加油站有限责任公司马踏分公司由茂名市电白区志红加油站有限责任公司于 2019 年 7 月 8 日在茂名市电白区市场监督管理局注册成立, 统一社会信用代码: 91440904MA53FT0A1E, 负责人: 肖炳志, 营业场所: 茂名市电白区马踏镇府前路 (许景林房屋)。该项目占地面积 3437.32m², 拟新建埋地 SF 双层汽油罐 20m³×2 个, SF 双层汽油罐 30m³×1 个, SF 双层柴油罐 30m³×1 个, 设四枪三油品潜油泵型加油机 (卡机联接, 油气回收型) 2 台、四枪二油品潜油泵型加油机 (卡机联接, 油气回收型) 2 台; 敷设输油管线; 设置卸油、加油油气回收系统; 设置双层储罐渗漏检测系统; 新建综合站房及罩棚。</p> <p>该项目已取得广东省能源局核发的《广东省能源局关于确认广州等 10 市 24 座加油站规划点的复函》(粤能油气函 (2020) 37 号); 由茂名市发展和改革局核发的《茂名市发展和改革局转发广东省能源局关于确认广州等 10 市 24 座加油站规划点的复函的通知》(茂发改函[2020]80 号); 由茂名市经济和信息化局核发的《茂名市经济和信息化局转发《广东省经济和信息化委关于梅州市 102#Fa09#Wb02#湛江市 G133#G176#G180#CC0014#茂名市 5#17#119#等加油站规划点规划确认的批复》的通知》(茂经信能源函 (2016) 144 号); 茂名市城乡规划局电白分局核发的《电白区马踏镇 MTLYJYZ01-01 地块用地规划条件》(茂规条电字[2019]01-10 号)。</p>			
项目组长	陈斌		
项目组成人员	黄舒妍、林毅峰、刘霞		
报告审核人	傅泽华		
过程控制负责人	谢雄英		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境, 调查了该加油站的周边建筑等相关情况。		
评价结论:			
<p>根据设计文件, 项目采用的主要工艺、设备、安全设施等均《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012, 2014 年版) 进行设计、选型, 项目的设备设施与周边建筑物的安全间距均符合规范要求。项目在落实本报告提出的安全对策与建议后, 项目建成后可满足国家相关安全生产法律、法规及标准规范的要求。</p>			
现场照片:			
			