

安全评价报告公示信息表

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	广州东永港华燃气有限公司火村调压站安全现状评价		
委托单位	广州东永港华燃气有限公司		
项目类别	安全现状评价		

项目简介：

广州东永港华燃气有限公司于 1998 年 8 月 11 日在广州市黄埔区市场监督管理局注册成立，注册地址：广州经济技术开发区东区东鹏大道 54 号，法定代表人：陈一伟，注册资本：柒仟壹佰贰拾柒万贰仟伍佰陆拾壹元整（港元），公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：燃气生产和供应业。

广州东永港华燃气有限公司于 2018 年 5 月 18 日取得由广州市黄埔区城市管理局核发的《燃气经营许可证》，证书编号：粤建燃证字 01-0302 号，供气区域：广州市黄埔区萝岗街、东区街、永和街、联和街【大观路-天麓南路（广汕公路至联和新村段）以东，黄陂小学东侧路西延长线-黄陂小学东侧路-广汕公路以南约 30 平方公里】、知识城南部快速路以南及除知识城以外的九龙片区，有效期至 2022 年 12 月 19 日，该公司属下的火村调压站位于广州开发区东区火村村委科朗路小朗村旁，于 2007 年 6 月建成投产，为天然气高中压调压站，主要功能是接收上游广州燃气集团东门气站火村分输站压力为 0.8MPa 的天然气减压到 0.35MPa 并输入本公司供气管网，最大供气能力为 58500Nm³/h。

项目组长	谢雄英
项目组成人员	黄倩雯、王其飞
报告审核人	游海
过程控制负责人	潘杰
技术负责人	刘海军
现场调查情况	查勘了火村调压站外部环境、平面布局、设备设施、建构筑物及公用工程、安全管理等情况。

评价结论：

通过《燃气系统运行安全评价标准》（GB/T 50811-2012）等相关要求，对广州东永港华燃气有限公司火村调压站进行评价可知，火村调压站总得分为 95.71 分。评价结论：安全条件较好，符合运行要求。但企业应按照检查表的要求，进一步完善相关扣分项目，确保火村调压站安全运行。

现场照片：

