

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	中海油销售深圳有限公司东莞松山湖加油站		
委托单位	东莞市光汇加油站有限公司		
项目类别	安全现状评价		
项目简介: 2020年10月,东莞市光汇加油站有限公司与中海油销售深圳有限公司签订租赁经营合同,将松山湖加油站租赁给中海油销售深圳有限公司经营。2020年11月11日中海油销售深圳有限公司为该油站取得东莞市市场监督管理局核发的分公司名称预先核准通知书,名称为中海油销售深圳有限公司松山湖加油站。由于经营主体发生改变,加油站需重新申请危险化学品经营许可证,本次领证申请经营范围为2个30m ³ 埋地柴油罐,3个30m ³ 埋地汽油罐,油罐总容积120m ³ (柴油罐容积折半计入总容积),设置有8台加油机,共有48支加油枪,根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012,2014年版)中3.0.9的划分,该加油站属二级加油站。为评估加油站是否符合安全生产要求和危险化学品经营许可证的领证要求,东莞市光汇加油站有限公司特委托广东汇成安全健康环境咨询有限公司对其加油站进行安全现状评价。			
项目组长	林毅锋		
项目组成人员	陈斌、黄倩雯、刘霞		
报告审核人	游海		
过程控制负责人	危朋		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	勘查了该公司周边环境加油站的布置情况、查看安全管理人员、特种作业人员和从业人员资质证书、安全管理制度和应急救援预案备案等。		
评价结论: 中海油销售深圳有限公司东莞松山湖加油站符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求,符合危险化学品经营许可证的领证要求。			
现场照片:			
			
			