

安全评价报告公示信息表

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证书号	APJ-（粤）-015
项目名称	清远正茂燃气有限公司禾云镇佛山禅城（清新）产业转移工业园 LNG 气化站安全现状评价		
委托单位	清远正茂燃气有限公司		
项目类别	安全现状评价		

项目简介：

清远正茂燃气有限公司成立于 2009 年 12 月 7 日，是由河北正茂燃气集团出资组建，负责清远市清新区行政区域的城市规划区、工业园区、新增规划区地域范围内的居民用户、工业用户、商业用户及压缩天然气汽车加气业务的企业，在清远市清新区市场监督管理局登记注册，注册地址：清远市清新区禾云镇倚云路幸福生活广场 1 栋 15 号首层，法定代表人：常益铭，注册资本：人民币壹亿元，公司类型：其他有限责任公司，经营范围：建设经营管道燃气；销售天然气。

于 2018 年 3 月 8 日取得了清远市清新区城市综合管理局核发的《燃气经营许可证》（证书编号：粤建燃证字 201804 号），有效期至 2023 年 3 月 7 日，供气区域：清远市清新区龙颈、禾云、浸潭、石潭等滨江四镇辖区（含佛山禅城（清新）产业转移工业园）。为配合清新区天然气利用工程的顺利实施，解决禾云镇内的陶瓷生产企业用气问题，该公司在清远市禾云镇佛山禅城（清新）产业转移工业园 A1 地块建设一座 LNG 气化站，占地面积 33320m²，从事管道天然气的气化供应。罐区设置 6 台 150m³ LNG 储罐、39 台 6000Nm³/h 空温式气化器。LNG 的最大总储存容量为 900m³，设计最大供气为 250 万 m³/d。

项目组长	谢雄英
项目组成人员	黄倩雯、王一波
报告审核人	游海
过程控制负责人	潘杰
技术负责人	刘海军

现场调查情况	查勘了 LNG 气化站外部环境、平面布局、设备设施、建构物及公用工程、安全管理等情况。
---------------	---

评价结论：

通过《燃气系统运行安全评价标准》（GB/T 50811-2012）等相关要求，对清远正茂燃气有限公司禾云镇佛山禅城（清新）产业转移工业园 LNG 气化站进行评价可知，该 LNG 气化站总得分为 85.3。评价结论：防雷装置经检测合格后，安全条件符合运行要求，需加强日常管理和维护，逐步完善安全条件。企业应按照检查表的要求，进一步完善相关扣分项目的整改，确保气化站安全运行。

现场照片：

