

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	江门珠西新材料集聚区分布式能源站项目配套热网工程安全预评价报告		
委托单位	江门市新会区古井能源服务有限公司		
项目类别	安全预评价		

项目简介:

江门市新会区古井能源服务有限公司(以下简称“古井能源公司”或“该公司”)成立于2020年1月6日,法人代表人胡小平,注册地址:江门市新会区古井镇人民街5号,注册资本1亿元人民币,公司类型:其他有限责任公司;经营范围:热、电(仅限于向生产企业销售)、冷等综合能源的生产经营和销售;微电网;新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营;电动汽车充电和运营;售电业务;能源管理服务。为确保江门珠西新材料集聚区分布式能源站项目建成投产后能顺利供热,古井能源公司决定建设配套热网工程。本热网工程将在珠西新材料集聚区范围内建设集中供汽管道。主干管网总长度约为14890m(管廊长度),其中架空敷设管道约为3880m(管廊长度),直埋敷设管道约为11010米(管廊长度)。

项目组长	潘杰
项目组成人员	游海、邱儒杰
报告审核人	谢雄英
过程控制负责人	韩效栋
技术负责人	刘海军

现场调查情况 查勘了该公司的平面布置、工艺及设备、配套公用设施等情况。

评价结论:

综上所述,江门市新会区古井能源服务有限公司江门珠西新材料集聚区分布式能源站项目配套热网工程在落实本报告提出的安全对策措施后,符合国家和地方安全生产有关法律法规、标准、规章、规范的要求。

现场照片:

