

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	龙门县王坪镇塘厦加油站有限公司塘厦加油站（扩建）项目		
委托单位	龙门县王坪镇塘厦加油站有限公司		
项目类别	安全验收评价		

**项目简介：**

龙门县王坪镇塘厦加油站有限公司（以下简称“塘厦加油站”或“该加油站”）成立于 2004 年 7 月 15 日，住所位于龙门县龙城街道（原王坪镇）青溪村委山厦村（金龙大道山下围前）。龙门县王坪镇塘厦加油站有限公司于 2019 年投资 410 万人民币扩建塘厦加油站，建设项目已取得国土证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及惠州市经济和信息化局《关于惠州市序号 342#龙门县 23#加油站规划点扩建规划确认的批复》。

塘厦加油站（扩建）项目包括建设 4 个双层 SF 埋地油罐（其中 1 个容积为 50m<sup>3</sup>柴油罐、1 个容积为 50m<sup>3</sup>汽油罐（中间分隔）、2 个容积为 30m<sup>3</sup>汽油罐），安装 4 台 6 枪加油机，安装卸油、输油管线、站房、加油亭（罩棚）等。项目建成后折合油罐总容积为 135m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入油罐总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 年版）中第 3.0.9 条关于加油站等级划分的规定，属二级加油站。该油站于 2020 年 1 月 13 日取得《危险化学品建设项目安全审查简化程序备案告知书》（龙应急危化项目简字[2020]001 号），于 2020 年 4 月 1 日取得《危险化学品建设项目安全设施设计简化程序审查意见书》（龙应急危化项目简字[2020]002 号），于 2020 年 6 月 15 日开始土建工程建设，至 2021 年 7 月 19 日竣工，于 2021 年 5 月 10 日取得防雷装置定期检测合格证，并于 2021 年 7 月 20 日取得建设工程消防验收意见书。

项目组长	谢雄英
项目组成人员	文明、陈斌、林毅峰、何小荣
报告审核人	游海
过程控制负责人	潘杰
技术负责人	刘海军
现场调查情况	查勘了该公司周边环境，调查了项目相关的安全设施及安全管理情况。

**评价结论：**

根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 36 号，国家安全生产监督管理总局令第 77 号修改）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 45 号，国家安全生产监督管理总局令第 79 号修改）要求，龙门县大和装饰工程有限公司亿龙加油站新建项目设置了完善的安全设施，合理的安全管理系统，制订了较完善的安全管理制度和有针对性的生产安全事故应急预案，工艺、装置和设备可满足安全生产的要求，具备安全验收条件；根据《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，国家安全生产监督管理总局令第 79 号修改）中危险化学品经营许可证应具备的条件分析，该项目符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，符合危险化学品经营许可证领证的要求。

**现场照片：**

