

安全评价报告公示信息表

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	园洲镇沥西 LNG 储配站工程		
委托单位	博罗深能燃气有限公司		
项目类别	预评价		

项目简介：

博罗深能燃气有限公司成立于 2010 年 6 月，由惠州市城市燃气发展有限公司与博罗县工交资产经营公司合资成立，主要经营博罗县管道燃气业务，已获得了惠州市博罗县管道燃气特许经营权。

博罗燃气公司园洲镇沥西 LNG 储配站工程拟建于博罗县园洲镇沥西村，项目总用地面积为 8023m²，拟在站区内新建 2 个 50m³ LNG 卧式储罐、1 座调压计量加臭撬、站房、消防泵房等。项目预计总投资人民币 500 万元，LNG 由槽车运至储配站储存在 LNG 储罐内，经气化、调压、加臭、计量后进入到输配管网，向博罗县园洲镇的工业用户供气。

项目组长	谢雄英
项目组成人员	饶望冬、王其飞
报告审核人	游海
过程控制负责人	潘杰
技术负责人	刘海军
现场调查情况	项目所在地及四周情况。

评价结论：

综上所述，博罗深能燃气有限公司园洲镇沥西 LNG 储配站工程建设项目主要存在火灾、爆炸、容器爆炸危险性；建设单位在进行设计、施工和生产过程中，应切实落实相关设计资料和本评价报告中所提出的各项安全对策措施，达到安全生产法律、法规、标准等要求，并加强安全管理，在以此为前提的情况下，广东汇成安全健康环境咨询有限公司得出结论：博罗深能燃气有限公司园洲镇沥西 LNG 储配站工程建设项目建成投产后的安全风险是可以接受的，满足《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全监管总局令第 36 号，根据 2015 年 4 月 2 日国家安全监管总局令第 77 号修正）要求，具备项目设立的安全条件。

现场照片：

