

## 安全评价报告公示信息表

|   |  |       |             |
|---|--|-------|-------------|
| <b>评价机构</b>   | 广东汇成安全健康环境咨询有限公司                             | 资质证书号 | APJ-（粤）-015 |
| <b>项目名称</b>   | 博罗深能燃气有限公司湖镇镇 CNG 减压站安全现状评价报告                |       |             |
| <b>委托单位</b>   | 博罗深能燃气有限公司                                   |       |             |
| <b>项目类别</b>   | 安全现状评价                                       |       |             |
| <p><b>项目简介：</b></p> <p>博罗燃气公司成立于 2010 年 6 月，由惠州市城市燃气发展有限公司与博罗县工交资产经营公司合资成立，主要经营管理博罗县管道燃气业务，已获得了博罗县行政区域内管道燃气特许经营权。</p> <p>湖镇镇 CNG 减压站为其下属站点之一，于 2014 年 9 月投入运行，通过管网为博罗县湖镇镇的工业用户供应天然气。</p> <p>该减压站位于惠州市博罗县湖镇镇新风小学旧址，减压站总占地面积 1995 m<sup>2</sup>，已建成的设施包括 2 个气瓶车位、2 个卸气柱、CNG 减压撬、站房等。</p> <p>该减压站有员工 8 人，其中设站长 1 名，技术人员 2 人，副站长（安全员）1 人。</p> |  |       |             |
| <b>项目组长</b>   | 谢雄英  |       |             |
| <b>项目组成人员</b>   | 饶望冬、王其飞                                      |       |             |
| <b>报告审核人</b>  | 游海   |       |             |
| <b>过程控制负责人</b>  | 潘杰   |       |             |
| <b>技术负责人</b>  | 刘海军  |       |             |
| <b>现场调查情况</b>   | 查勘了 CNG 减压站外部环境、平面布局、设备设施、建构筑物及公用工程、安全管理等情况。 |       |             |
| <p><b>评价结论：</b></p> <p>通过《燃气系统运行安全评价标准》（GB/T 50811-2012）等相关要求进行评价可知，博罗深能燃气有限公司湖镇镇 CNG 减压站总得分为 99，评价结论：安全条件较好，符合运行要求。</p>  |  |       |             |
| <p><b>现场照片：</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>   |  |       |             |