

项目名称	广州安燃燃气科技有限公司正果分公司安全现状评估
委托单位	广州安燃燃气科技有限公司正果分公司
项目类别	安全现状评估
<p><b>项目简介：</b></p> <p>广州安燃燃气科技有限公司于2021年02月07日取得了广州市黄埔区城市管理和综合执法局颁发的燃气经营许可证，证书编号：粤建燃证字01-0871号，经营范围：瓶装液化石油气，有效期：至2026年02月06日。</p> <p>广州安燃燃气科技有限公司正果分公司，是隶属于广州安燃燃气科技有限公司的瓶装液化气便民服务部之一。正果分公司最大液化石油气储存量为0.5m<sup>3</sup>，属于瓶装液化石油气燃气便民服务部。该便民服务部营业场所位于广州市增城区正果镇正果洋村正洋路30号102，企业类型：有限责任公司分公司（法人独资），负责人：梁红柱；经营范围：燃气生产和供应业。</p> <p>广州安燃燃气科技有限公司正果分公司注册地址为广州市增城区正果镇正果洋村正洋路30号102，该便民服务部位于正果洋村正洋路南面一个独立院落，院落内有两个单层建筑，分别是设在东南部瓶库及营业室和西南部的杂物房，院落北侧向正洋路开有一个出入口。服务部所在院落东面为正果洋村村委停车场及村委大楼，南面为田地，西面为空地，北面为正洋路。</p> <p>该便民服务部瓶库、营业室设在院落西南部的单层混凝土框架结构的建筑内，中间以实体墙分隔，瓶库设于东面隔间，面积约25.4m<sup>2</sup>，设有重瓶区、空瓶及待检瓶库区；瓶库除北面设有大门和南面设有排气口外，东西两面均为无门洞的实体墙，地面采用水泥砂浆地面并铺设了防发火花的橡胶垫，瓶库门外明显处配置燃气泄漏报警信号灯，配置了防爆开关灯具、排气扇、灭火器、燃气泄漏报警探头及防爆摄像头等安全设施和器材。营业室设于西面隔间，燃气泄漏报警控制器及摄像头监控显示器安装在营业室。杂物房在营业室西面一米处另一单层建筑，用于储存农具（如锄头）等杂物。营业室及杂物房均无明火散发点，无人居住。燃气便民服务部未与住宅、重要公共建筑、高层民用建筑外墙毗连建设。</p>	
项目组长	林毅峰
项目组成人员	游海、谢雄英
报告审核人	潘杰
过程控制负责人	韩效栋
技术负责人	刘海军
现场调查情况	现场调查了广州安燃燃气科技有限公司正果分公司现状的基本情况
<p><b>评估结论：</b></p> <p>广州安燃燃气科技有限公司正果分公司已遵照《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市关于规范燃气便民服务部设置的实施意见的通知》穗城管规字（2020）3号的标准要求及相关法律法规的规定，完善了液化石油气便民服务部的硬件配置及安全管理制度和操作规程，符合广州市城市管理委员会关于瓶装液化石油气燃气便民服务部的设置要求。</p>	

# 现场照片

