

<b>评价机构</b>	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
<b>项目名称</b>	茂名市祥顺化工有限公司油库外部安全防护距离评估报告		
<b>委托单位</b>	茂名市祥顺化工有限公司油库		
<b>项目类别</b>	评估报告		
<b>项目简介：</b>			
<p>茂名市祥顺化工有限公司（以下称“该公司”）成立于2006年5月16日，在茂名市茂南区市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码：91440902787987418X，法定代表人：朱福坤，注册资本：100万元，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：茂名市茂南区公馆镇艾屋村。</p>			
<b>项目组长</b>	林毅峰		
<b>项目组成人员</b>	文明、李琳		
<b>报告审核人</b>	游海		
<b>过程控制负责人</b>	韩效栋		
<b>技术负责人</b>	刘海军		
<b>现场调查情况</b>	查勘了该项目的周边环境、危化品储存情况、安全设施、安全管理等。		
<b>评价结论：</b>			
<p>本评估报告运用中国安全生产科学研究院研发的CASST-QRA重大危险源区域定量风险评价软件模拟计算该油库储存单元发生泄漏事故进行定量计算，确定个人和社会风险值。根据CASST-QRA重大危险源区域定量风险评价软件计算，结果可知茂名市祥顺化工有限公司油库个人和社会风险可以接受。</p>			
<b>现场照片：</b>			