

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 项目名称  | 广东普华能源连锁有限公司南社燃气便民服务部安全现状评估       |
| 委托单位  | 广东普华能源连锁有限公司南社燃气便民服务部             |
| 项目类别  | 安全现状评估                            |
| <p><b>项目简介：</b></p> <p>广东普华能源连锁有限公司南社燃气便民服务部是隶属于广东普华能源连锁有限公司的瓶装液化气销售服务点之一，最大液化石油气储存量为 0.5m<sup>3</sup>，属于瓶装液化石油气燃气便民服务部，该液化石油气便民服务部营业场所位于广州市天河区程介西南社大街自编 41-11，企业类型为有限责任公司分公司（外商投资企业与内资合资）。负责人：陈礼基；经营范围：零售业。</p> <p>南社燃气便民服务部目前有员工 5 人，店长陈礼基为便民服务部安全负责人，有 4 名从业人员（送气工）均培训合格。</p> <p>广东普华能源连锁有限公司南社燃气便民服务部营业地址位于广州市天河区程介西南社大街自编 41-11，所在建筑是单层钢筋混凝土框架结构，服务部的大门朝东，门前为程介西南社大街，程介西南社大街以东为住宅小区和牧业大厦；南面围墙外为停车场；西面为杂物房以及单层民居（现已空置）；北面为商铺。服务部分为瓶库和营业室两个隔间，瓶库面积约 16.6m<sup>2</sup>，瓶库位于南面的商铺，营业室在瓶库北面的商铺。瓶库地面采用水泥地面，铺设防火花的橡胶垫，除西面设有大门和西北面设有抽风机口外，北、南两面均为无门洞的实体墙，瓶库配置了防爆开关灯具、排风扇、灭火器、燃气泄漏报警探头及防爆摄像头等安全设施和器材。营业室仅在营业时间使用，无明火散发，无人居住。</p> <p>该便民服务部未与住宅、重要公共建筑、高层民用建筑外墙毗连建设。</p> |                                   |
| 项目组长  | 林毅峰                               |
| 项目组成人员  | 游海、韩效栋、邱儒杰、文明                     |
| 报告审核人   | 谢雄英                               |
| 过程控制负责人   | 潘杰                                |
| 技术负责人   | 刘海军                               |
| 现场调查情况  | 现场调查了广东普华能源连锁有限公司南社燃气便民服务部现状的基本情况 |
| <p><b>评估结论：</b></p> <p>广东普华能源连锁有限公司南社燃气便民服务部已遵照《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市关于规范燃气便民服务部设置的实施意见的通知》穗城管规字（2020）3 号要求及相关法律法规的规定，完善了液化石油气便民服务部的硬件配置及安全管理制度和操作规程，符合广州市城市管理委员会关于瓶装液化石油气燃气便民服务部的设置要求。在经营中广东普华能源连锁有限公司南社燃气便民服务部落实了各项安全生产管理制度、严格按照操作规程作业，其经营管理符合《广州市燃气管理办法》（广州市人民政府令第 130 号）的相关规定。</p>   |                                   |

# 现场照片

|   |  |
|---|--|
|    |    |
| <p>南社燃气便民服务部外观</p>  | <p>瓶库</p>  |
|   |   |
| <p>风机</p>   | <p>探头</p>  |
|  |  |
| <p>防爆摄像头</p>  | <p>悬挂式灭火器</p>  |
|  |  |
| <p>灭火器</p>  | <p>北面商铺</p>  |



南面停车场及充电站



西面杂物房