


评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	深圳市玖隆新能源有限公司玖隆新能源佛山三花路撬装加油装置安全现状评价报告		
委托单位	深圳市玖隆新能源有限公司		
项目类别	安全现状评价		
<p>项目简介：</p> <p>深圳市玖隆新能源有限公司（下称“该公司”）成立于2021年11月26日，法定代表人：詹子昊，在佛山市三水区市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码：91440607MAA4ELNGXJ，经营场所：佛山市三水区云东海街道南丰大道13号三水万达广场3座1幢1113。</p> <p>深圳市玖隆新能源有限公司在佛山市三水区乐平镇中心科技工业区范湖小区西区H-5号F1设置了一台撬装加油装置（仅供深圳市玖隆新能源有限公司内部使用，不对外经营）。该撬装加油装置是一种集加油机、防火防爆储油罐、自动灭火器于一体的地面加油装置。装置情况介绍：该撬装式加油装置设置了1个20m³储油罐，储罐采用双层罐壁，内设2个10m³隔仓，储存柴油。罐内安装有阻隔防爆装置和自动灭火器，在装置东侧设置安装1台双枪加油机，根据《危险化学品目录》（2015版）和该公司提供的油品检验报告，该公司储存的柴油闪点为69℃（闭口），不属于危险化学品。</p>			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	文明、李琳		
报告审核人	游海		
过程控制负责人	韩效栋		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境，调查了相关的安全设施及安全管理情况		
<p>评价结论：</p> <p>综上所述，深圳市玖隆新能源有限公司玖隆新能源佛山三花路撬装加油装置在落实本报告提出的安全对策措施后，其潜在的危險、有害因素能消除或得到有效减轻，符合国家和地方有关安全生产的法律法规、标准规范的要求。</p>			
现场照片：			
			
外观		加油机	




自动灭火装置



液体检测仪



静电接地报警器



可燃气体检测探头