

项目名称	广东普华能源连锁有限公司越秀经营部安全现状评估
委托单位	广东普华能源连锁有限公司越秀经营部
项目类别	安全现状评估
<p><b>项目简介：</b></p> <p>广东普华能源连锁有限公司越秀经营部是隶属于广东普华能源连锁有限公司的瓶装液化气销售服务点之一，最大液化石油气储存量为 0.54m<sup>3</sup>，属于燃气便民服务部，该燃气便民服务部营业场所位于广州市越秀区光绿路 2-1 号，企业类型为有限责任公司分公司（外资投资企业与内资合资）。负责人：杨色性；统一社会信用代码：91440101753469292K；经营范围：零售业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p> <p>越秀经营部目前站内有员工 6 人，杨色性为便民服务部主要负责人，杨海霞为便民服务部店长及安全负责人，有 6 名从业人员（送气工）均培训合格。</p> <p>依据《关于贯彻落实&lt;城镇燃气管理条例&gt;和&lt;广东省燃气管理条例&gt;有关工作的通知》（粤建城函〔2011〕393 号）、关于《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市关于规范燃气便民服务部设置的实施意见的通知》（穗城管规字〔2020〕3 号）和《广州市燃气管理办法》（广州市人民政府令第 130 号），广东普华能源连锁有限公司越秀经营部特委托广东汇成检测技术股份有限公司对该便民服务部的进行安全评估。</p> <p>广东普华能源连锁有限公司越秀经营部营业地址位于广州市越秀区观绿路 2-1 号，该经营部所在建筑为一栋两层框架结构的独栋建筑，经营部设在该建筑物一层的西面铺位，面积为约 38m<sup>2</sup>，层高约 3m，建筑物二层的房间空置。该经营部以实体墙分隔为瓶库和营业室，营业室在瓶库的西南角隔间。越秀经营部瓶库及营业室的大门均朝南，东面为在同一建筑的相邻铺位，现为百居地产，与营业部瓶库以实体墙分隔，百居地产东面为一栋三层居民楼；南面为东西走向的观绿路，观绿路以南为民用建筑群；西面为一栋五层居民楼，首层为商铺，现由德焕橡塑制品租用；北面为民用建筑群，离瓶库最近的是一栋五层居民楼。瓶库除西面设有大门、北面设有排气扇，东西两面均为实体墙，瓶库地面采用水泥砂浆地面并铺设防发火花的橡胶垫，瓶库配置了防爆开关灯具、排风扇、灭火器、燃气泄漏报警探头及防爆摄像头等安全设施和器材。</p> <p>该便民服务部未与住宅、重要公共建筑、高层民用建筑外墙毗连建设。</p>	
项目组长	林毅峰
项目组成人员	游海、韩效栋、邱儒杰、文明
报告审核人	谢雄英
过程控制负责人	潘杰
技术负责人	刘海军
现场调查情况	现场调查了广东普华能源连锁有限公司越秀经营部现状的基本情况
<p><b>评估结论：</b></p> <p>广东普华能源连锁有限公司越秀经营部已遵照《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市关于规范燃气便民服务部设置的实施意见的通知》穗城管规字〔2020〕3 号的标准要求及相关法律法规的规定，完善了液化石油气便民服务部的硬件配置及安全管理制度和操作规程，符合广州市城市管理委员会关于瓶装液化石油气燃气便民服务部的设置要求。在经营中广东普华能源连锁有限公司越秀经营部落实了各项安全生产管理制度、严格按照操作规程作业，其经营管理符合《广州市燃气管理办法》（广州市人民政府令第 130 号）的相关规定。</p>	

# 现场照片



越秀经营部外观



瓶库




灭火器



防爆风机



防爆摄像头



电子秤



报警器



可燃气体检测探头



规章制度



西面五层居民楼



南面观绿路及居民楼



东面百居地产及居民楼