

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	遂溪华润燃气有限公司遂溪天然气利用工程第一期项目管道燃气项目（岭北工业园 LNG 气化站工程）安全预评价报告		
委托单位	遂溪华润燃气有限公司		
项目类别	安全预评价		
项目简介：	<p>建设项目主要生产能力和 LNG 气化系统，包含工艺设备、设备基础，消防给排水系统，防雷防静电系统等工程，LNG 气化站设计年供气量为 1051.2 万 m<sup>3</sup>。</p>		
项目组长	刘强		
项目组成人员	潘杰、韩效栋		
报告审核人	游海		
过程控制负责人	韩效栋		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该公司的车间周边，并收集了消防、总平等资料。		
评价结论：	<p>选址、平面布置、公用工程及其安全管理等方面符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018 年版）、《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006，2020 年版）、《公路安全保护条例》（国务院令 593 号）等国家相关法律、法规、标准和规范要求，选择的主要生产储存技术和装置、设备、设施符合国家规定的安全要求；在落实相关设计要求和本报告提出的安全对策措施的前提下，其风险程度在可接受范围内。</p>		
现场照片：			