

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	广州芯棉纤维有限公司液化石油气瓶组气化站安全评估报告		
委托单位	广州芯棉纤维有限公司		
项目类别	安全评估报告		

项目简介:

广州芯棉纤维有限公司成立于 2020 年 08 月 31 日, 经广州市从化区市场监督管理局登记注册, 统一社会信用代码: 91440101MA9UT3TYXE, 经营场所: 广州市从化区域郊街大夫田村华林路 103 号 101 房, 法定代表人为张长华, 经营范围: 化学纤维制造业。因生产需要使用石油气, 企业在车间外的北面设置了液化石油气瓶组气化站, 作为公司内车间自用的液化石油气瓶组气化站, 该瓶组站最大液化石油气储存量为 400kg (8 瓶 50kg 装液化石油气), 气瓶组由广州中鑫能源有限公司配送, 日常的使用和管理由本公司安全管理员负责。

项目组长	林毅峰
项目组成人员	韩效栋、游海、邱儒杰、文明
报告审核人	潘杰
过程控制负责人	潘杰
技术负责人	刘海军
现场调查情况	到现场查看了瓶组气化间的证照文书、安全管理、安全设施、总平面布置等

评价结论:

通过《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则的通知》(粤建城(2021)205号)及《燃气工程项目规范》(GB55009-2021)等相关要求, 对广州芯棉纤维有限公司液化石油气瓶组气化站进行评估可知, 该液化石油气瓶组气化站总得分为 80.4, 安全等级为 B 级, 评价结论: 安全条件符合运行要求, 需加强日常管理和维护。该液化石油气瓶组气化站应按照检查表的要求, 进一步完善相关扣分项目的整改, 确保安全运行。

现场照片:

