

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	广州 JFE 钢板有限公司液化天然气气化站安全评价报告		
委托单位	广州 JFE 钢板有限公司		
项目类别	安全评价		

**项目简介:**

广州 JFE 钢板有限公司液化天然气气化站位于广州市南沙区万顷沙镇红钢路 4、6 号广州 JFE 钢板有限公司厂区内, 占地面积 7220.75m<sup>2</sup>, 气化站包括: 卸车区 (含 3 台 400Nm<sup>3</sup>/h 卸车增压器)、储罐区 (含 8 个 150m<sup>3</sup> 低温立式储罐)、气化区 (含 4 台空温气化器)、调压计量、加臭系统以及生产辅助区 (含值班室、配电室、消防泵房、消防水池)。天然气最大储量 540 吨, 构成危险化学品三级重大危险源。

广州 JFE 钢板有限公司已委托广州美东能源有限公司进行运营管理, 并且签订了生产管理服务合同, 现由广州美东能源有限公司全面负责该液化天然气气化站的生产管理和安全运营。

该液化天然气气化站目前在职人员共 15 人, 其中 1 名安全主管, 1 名专职安全管理人员。

项目组长	林毅峰
项目组成人员	林毅峰、胡志炼、王俊文、游海、文明
报告审核人	谢雄英
过程控制负责人	潘杰
技术负责人	刘海军
现场调查情况	查勘了该项目现场及周边基本情况。

**评价结论:**

综上所述, 广州 JFE 钢板有限公司液化天然气气化站在有效落实本报告所提出的安全对策措施和建议的基础上, 其安全生产条件符合国家有关安全生产法律、法规和标准规范的要求, 能实现安全生产。

**现场照片:**

