

项目名称	惠州星火能源有限公司银岭瓶装气供应站安全评估
委托单位	惠州星火能源有限公司银岭瓶装气供应站
项目类别	安全现状评估
<p>项目简介：</p> <p>惠州星火能源有限公司银岭瓶装气供应站于 2015 年 07 月 30 日成立，营业场所：惠州市惠城区河南岸银岭一巷一号，负责人：林水金；企业类型：其他有限责任公司分公司；统一社会信用代码：91441302MA512QA96X；经营范围：燃气经营，销售；燃气器具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>惠州星火能源有限公司银岭瓶装燃气供应站是隶属于惠州星火能源有限公司的一个瓶装液化石油气Ⅲ级供应站，最大液化石油气储存量为 1m³，该供应站于 2020 年 01 月 07 号取得惠州市住房和城乡建设局核发的燃气经营许可供应站登记证，许可证书编号：粤建燃证字 11-0110 号，有效期至 2025 年 01 月 06 号，供应站负责人林水金，地址：惠州市惠城区河南岸银岭一巷一号。该供应站目前共有员工 2 人，林水金为该供应站负责人及安全负责人，有 1 名从业人员（送气工）。</p> <p>惠州星火能源有限公司银岭瓶装燃气供应站营业地址为惠州市惠城区河南岸银岭一巷一号。该供应站坐北朝南，东面相邻为一空置房间，空置房间以东为五层居民楼；南面相隔 8m 为一商铺及居民楼；西面相隔 10m 为一 5 层居民楼；北面相隔 10m 为一 5 层居民楼。该供应站分为瓶库、营业室、卫生间，瓶库为单层独立建筑，面积约为 18.2m²，层高约 3m，瓶库南面、西面设有大门，北面设有排气扇，东面采用无门窗、洞口的防火墙，地面采用水泥砂浆地面并铺设防有防发火花的橡胶垫，瓶库配置了防爆开关灯具、排风扇、灭火器、燃气泄漏报警探头及防爆摄像头等安全设施和器材。卫生间位于瓶库西北角。营业室位于瓶库东南角，与瓶库采用防火墙分隔，内设监控显示屏、报警器等设备，仅在营业时间使用，无明火散发，无人居住。银岭瓶装燃气供应站未与住宅、重要公共建筑、高层民用建筑外墙毗连建设。</p>	
项目组长	林毅峰
项目组成人员	游海、胡志炼、王俊文、文明
报告审核人	谢雄英
过程控制负责人	潘杰
技术负责人	刘海军
现场调查情况	现场调查了惠州星火能源有限公司龙西街瓶装燃气供应站现状的基本情况
<p>评估结论：</p> <p>根据粤安〔2021〕18 号 广东省安全生产委员会关于印发《广东省城镇燃气安全排查整治工作方案》的通知及《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则的通知》（粤建城〔2021〕205 号）等相关要求，对惠州星火能源有限公司银岭瓶装燃气供应站进行评估可知，银岭瓶装燃气供应站得分为 83.8 分，安全等级为 B 级。评估结论：安全条件符合运行要求，需加强日常管理和维护。企业应按照检查表的要求，逐步完成相关扣分项目的整改，并进一步完善本报告第六章中提出的安全对策措施及建议，确保供应站安全运行。</p>	

现场照片



银岭瓶装燃气供应站外观



瓶库



灭火器



防爆风机



可燃气体检测探头



规章制度



东面 5 层居民楼



北面 5 层居民楼



西面 5 层居民楼



南面商铺