

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	广州东永港华燃气有限公司(中新知识城站)安全评估报告		
委托单位	广州东永港华燃气有限公司		
项目类别	安全评估		

项目简介:

广州东永港华燃气有限公司(以下简称“该公司”),成立于1998年08月11日,并于2018年04月26日取得广州市黄埔区市场监督管理局核发的营业执照,统一社会信用代码为914401167083070837;营业场所:广州经济技术开发区东区东鹏大道54号;负责人:陈一伟;类型:有限责任公司(中外合资);经营范围为燃气生产和供应业(具体见附件营业执照)。

广州东永港华燃气有限公司中新知识城站(以下简称“该站”或“中新知识城站”)主要从事管道天然气的气化供应,是作为广州东永港华燃气有限公司管道天然气的调峰及应急备用气源供应站。罐区设置2台20m³ LNG储罐、2台500Nm³/h、1台2500Nm³/h和1台3000Nm³/h LNG空温式气化器等相关燃气设备。中新知识城站液化天然气的最大总储存容量为40m³,最大设计供气规模为6500Nm³/h,经统计2022年上半年月平均供应量约为40万立方米

项目组长	林毅峰
项目组成人员	游海、王俊文、胡志炼、文明
报告审核人	谢雄英
过程控制负责人	潘杰
技术负责人	刘海军

现场调查情况	查勘了该公司的平面布置、原辅材料、工艺及设备、配套公用设施 and 安全生产管理情况。
--------	---

评价结论:

广州东永港华燃气有限公司中新知识城站安全条件较好,符合运行要求。企业应按照检查表的要求,逐步完成相关扣分项目的整改,并进一步完善本报告第六章中提出的安全对策措施及建议,确保中新知识城站安全运行。

现场照片:

