

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	广州市华基液化气有限公司安全现状评价报告		
委托单位	广州市华基液化气有限公司		
项目类别	安全评价		
项目简介：			
<p>广州市华基液化气有限公司成立于 1996 年 09 月 19 日，统一社会信用代码：91440101231303682K，注册资本：壹仟伍佰万元；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法人代表：曾维浩，营业期限：1996 年 09 月 19 日至长期，住所：广州市南沙区万顷沙镇福安村，经营范围：批发业，目前主要经营存储液化石油气。</p> <p>广州市华基液化气有限公司已于 2023 年 2 月 3 日取得由广州市南沙区城市管理局核发的《燃气经营许可证》（编号：粤建燃证字 01-0405 号），经营范围：瓶装燃气（液化石油气），供气区域：南沙区，有效期：至 2028 年 2 月 2 日；于 2020 年 1 月 23 日取得广州市市场监督管理局核发的《广东省气瓶（移动式压力容器）充装许可证》（编号：C0001020），准予从事液化石油气气瓶和汽车罐车充装，有效期至 2024 年 1 月 22 日。</p> <p>广州市华基液化气有限公司占地面积 27962.68m²，建筑面积约 17333 m²，主要功能区包括液化石油气储配站和码头作业区，其中储配站内主要建（构）筑物设施包括液化石油气储罐区、烃泵棚、灌瓶间、装车台、配电房、压缩机房、消防泵房、消防水池和其他办公辅助用房等。该储配站属二级站，储罐区共设有 4 个储罐，分别为 3 个 1000 m³ 的液化石油气储罐和 1 个 50 m³ 的残液罐，用于储存液化石油气的储罐组成相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限分为独立的单元。灌瓶间日最大充装量为 3 吨（200 瓶），不设存瓶，充装期间最大存瓶量为 10 瓶。</p>			
项目组长	王建兵		
项目组成人员	韩效栋、李琳		
报告审核人	赵文朋		
过程控制负责人	潘杰		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目现场及周边基本情况。		
评价结论：			
<p>综上所述，广州市华基液化气有限公司液化石油气储配站及配套辅助设备设施在有效落实本报告所提出的安全对策措施和建议基础上，其安全生产条件符合国家有关安全生产法律、法规和标准规范规定的安全要求，依据《广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则》（粤建城[2021]205 号）进行专项检查评估，评估最终得分为 95.69，等级为 A 级，安全条件较好，符合运行要求。</p>			
现场照片：			
			