

项目名称	佛山市华信能液化石油气有限公司同济东供应站安全现状评估
委托单位	佛山市华信能液化石油气有限公司同济东供应站
项目类别	安全现状评估
<p><b>项目简介：</b></p> <p>佛山市华信能液化石油气有限公司同济东供应站于 2013 年 07 月 17 日成立，营业场所：佛山市禅城区同济东路 31 号之一（自编一座），负责人：王建林；企业类型：有限责任公司分公司（法人独资）；经营范围：瓶装液化石油气销售（凭有效的《燃气经营许可证》经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>佛山市华信能液化石油气有限公司于 2022 年 12 月 16 日取得了佛山市禅城区住房和城乡建设和水利局颁发的燃气经营许可证，注册地址：佛山市禅城区祖庙街道扶西村，供气区域：禅城区，证书编号：粤建燃证字 06c-0005 号，有效期：至 2027 年 12 月 17 日。</p> <p>佛山市华信能液化石油气有限公司同济东供应站营业地址位于佛山市禅城区同济东路 31 号之一（自编一座），原为 II 级瓶装供应站，后因周边居民较密集，降为 III 级供应站使用，最大液化石油气储存量为 1m<sup>3</sup>，租赁的经营场所为合法场所，具备开展安全评估的基本条件。</p> <p>佛山市华信能液化石油气有限公司同济东供应站营业地址位于佛山市禅城区同济东路 31 号之一（自编一座），原为 II 级瓶装供应站，后因周边居民较密集，降为 III 级供应站使用。该供应站位于一个独立院落，坐北朝南，周边设置有实体围墙，院落南侧开有一出入口。供应站所在院落东面为新能源站；西面相隔 8m 为辅路，路对面为普君华府 2 期建筑物；南面相隔 11m 为同济路；北面为停车场。供应站为单层混凝土框架结构，分为实瓶区、空瓶区、营业室三个隔间，实瓶区设在西边隔间，瓶库层高约 3.4 米，面积约 111 m<sup>2</sup>；营业室设在东面隔间，与空瓶区以无门洞实体墙间隔，仅在营业时间使用，无使用明火并无人居住。实瓶区及空瓶区南面均设有一个直通库外的门，北面设有 3 个防爆风机，东西两面均为无门洞的实体墙，地面采用水泥砂浆地面并铺设防发火花的橡胶垫，瓶库配置了防爆开关灯具、排风扇、灭火器、消防喷淋系统、燃气泄漏报警探头及防爆摄像头等安全设施和器材。</p> <p>同济东供应站未与住宅、重要公共建筑、高层民用建筑外墙毗连建设，与南面同济路主路、西面辅路防火间距符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）8.0.5 条的规定。</p>	
项目组长	林毅峰
项目组成人员	游海、何振坤、胡志炼、文明
报告审核人	谢雄英
过程控制负责人	潘杰
技术负责人	刘海军
现场调查情况	现场调查了佛山市华信能液化石油气有限公司同济东供应站现状的基本情况
<p><b>评估结论：</b></p> <p>根据粤安〔2021〕18 号 广东省安全生产委员会关于印发《广东省城镇燃气安全排查整治工作实施方案》的通知以及《关于贯彻落实〈城镇燃气管理条例〉和〈广东省燃气管理条例〉有关工作的通知》（粤建城函〔2011〕393 号）和印发关于加强佛山市城镇燃气管理工作实施意见的通知（佛府办〔2011〕113）的要求，对佛山市华信能液化石油气有限公司同济东供应站进行评估可知，同济东供应站得分为 93.58 分，安全等级为 A 级。评估结论：安全条件较好，符合运行要求。企业应按照检查表的要求，逐步完成相关扣分项目的整改，并进一步完善本报告第六章中提出的安全对策措施及建议，确保供应站安全运行。</p>	

# 现场照片



同济东供应站外观



瓶库



灭火器



防爆风机



空瓶区



静电消除器



南面同济路



西面辅路



北面停车场



东面新能源站