

项目名称	佛山市华信能液化石油气有限公司桂园营业部安全现状评估
委托单位	佛山市华信能液化石油气有限公司桂园营业部
项目类别	安全现状评估
<p>项目简介：</p> <p>佛山市华信能液化石油气有限公司桂园营业部于 2013 年 06 月 14 日成立，营业场所：佛山市禅城区文华北路 16 号，负责人：王建林；企业类型：有限责任公司分公司（法人独资）；经营范围：瓶装液化石油气销售（凭有效的《燃气经营许可证》经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>佛山市华信能液化石油气有限公司于 2022 年 12 月 16 日取得了佛山市禅城区住房和城乡建设和水利局颁发的燃气经营许可证，注册地址：佛山市禅城区祖庙街道扶西村，供气区域：禅城区，证书编号：粤建燃证字 06c-0005 号，有效期：至 2027 年 12 月 17 日。</p> <p>佛山市华信能液化石油气有限公司桂园营业部是隶属于佛山市华信能液化石油气有限公司的一个瓶装液化石油气Ⅲ级供应站，最大液化石油气储存量为 1m³，租赁的经营场所为合法场所，具备开展安全评估的基本条件。</p> <p>佛山市华信能液化石油气有限公司桂园营业部营业地址位于佛山市禅城区文华北路 16 号，桂园营业部所在建筑为单层砖混框架结构建筑，朝向为坐西朝东，桂园营业部位于该建筑的南面铺位。该营业部东面相隔 5.5m 为文华路；南面为一空地；西面为民房及旺秀成制衣厂；北面为同一建筑的相邻商铺。桂园营业部分为瓶库、营业室两个隔间，瓶库设在南面隔间，层高约 3.2 米，面积约 28.5 m²；营业室设在北面隔间，与瓶库以无门洞实体墙间隔，仅在营业时间使用，无使用明火并无人居住。瓶库分为实瓶区及空瓶区，东面设有一个直通库外的门，西面设有 1 个防爆风机，北、南两面均为无门洞的实体墙，地面采用水泥砂浆地面并铺设防发火花的橡胶垫，瓶库配置了防爆开关灯具、排风扇、灭火器、消防喷淋系统、燃气泄漏报警探头及防爆摄像头等安全设施和器材。</p> <p>桂园营业部未与住宅、重要公共建筑、高层民用建筑外墙毗连建设，瓶库与东面主要道路文华北路防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）8.0.5 条的规定。</p>	
项目组长	林毅峰
项目组成人员	游海、何振坤、胡志炼、文明
报告审核人	谢雄英
过程控制负责人	潘杰
技术负责人	刘海军
现场调查情况	现场调查了佛山市华信能液化石油气有限公司桂园营业部现状的基本情况
<p>评估结论：</p> <p>根据粤安〔2021〕18 号 广东省安全生产委员会关于印发《广东省城镇燃气安全排查整治工作实施方案》的通知以及《关于贯彻落实<城镇燃气管理条例>和<广东省燃气管理条例>有关工作的通知》（粤建城函〔2011〕393 号）和印发关于加强佛山市城镇燃气管理工作实施意见的通知（佛府办〔2011〕113）的要求，对佛山市华信能液化石油气有限公司桂园营业部进行评估可知，桂园营业部得分为 82.66 分，安全等级为 B 级。评估结论：安全条件符合运行要求，需加强日常管理和维护。企业应按照检查表的要求，逐步完成相关扣分项目的整改，并进一步完善本报告第六章中提出的安全对策措施及建议，确保供应站安全运行。</p>	

现场照片



桂园营业部外观



瓶库



报警控制器



防爆风机



防爆摄像头



可燃气体检测探头



东面文华北路



西面旺秀成制衣厂



南面空地



北面商铺