

## 安全评价报告公示信息表

<b>评价机构</b>	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证书号	APJ-（粤）-015
<b>项目名称</b>	珠海经济特区广珠发电有限责任公司使用、储存易制毒化学品安全现状评价报告		
<b>委托单位</b>	珠海经济特区广珠发电有限责任公司		
<b>项目类别</b>	安全现状评价		
<b>项目简介：</b>			
珠海经济特区广珠发电有限责任公司隶属于广东省能源集团有限公司珠海发电厂，位于珠海市临港工业区广珠公司内。该公司涉及的易制毒化学品使用、储存场所主要为除盐制水车间（设有两个 25m <sup>3</sup> 的盐酸储罐）、废水处理站（设有一个 10m <sup>3</sup> 的盐酸储罐）、脱硫工艺楼附近的废水处理站（设有一个 2m <sup>3</sup> 的盐酸储罐）以及环化楼内的实验室。			
<b>项目组长</b>	谢雄英		
<b>项目组成人员</b>	邱儒杰		
<b>报告审核人</b>	游海		
<b>过程控制负责人</b>	潘杰		
<b>技术负责人</b>	刘海军		
<b>现场调查情况</b>	查勘了该公司的平面布置、原辅材料、工艺及设备、配套公用设施和安全生产管理情况。		
<b>评价结论：</b>			
综上所述，珠海经济特区广珠发电有限责任公司在有效落实本报告所提出的安全对策措施和建议基础上，并对存在的安全隐患进行及时整改后，其安全生产条件符合国家有关安全生产法律、法规和标准规范规定的安全要求，能够实现安全生产。			
<b>现场照片：</b>			
			
			