

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	佛山市华信能液化石油气有限公司扶西气站安全评估报告		
委托单位	佛山市华信能液化石油气有限		
项目类别	扶西气站安全评估报告		

**项目简介:**

佛山市华信能液化石油气有限公司（以下简称“该公司”或“华信能公司”）成立于2012年11月19日，营业执照统一社会信用代码：91440600056835445P，法定代表人：陈建福，类型：有限责任公司（法人独资），住所：佛山市禅城区祖庙街道扶西村，经营范围：瓶装液化石油气的充装、销售、储存，危险货物运输（2类1项），燃气相关产品的销售。（以上经营范围，法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得有效行政许可后方可经营）（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

该公司分别于2019年8月9日、2021年6月2日、2022年12月16日取得《燃气经营许可证》，证书编号：粤建燃证字06S-0014号，供气区域：三水区，有效期至2024年8月8日；证书编号：粤建燃证字06n-2021003号，供气区域：南海区，有效期至2026年6月2日；证书编号：粤建燃证字06c-0005号，供气区域：禅城区，有效期至2027年12月17日。

该公司于2022年11月14日取得《中华人民共和国气瓶气瓶充装许可证》，编号：TS424406009-2026,有效期至2026年11月21日。

扶西气站（以下简称“该气站”）为华信能公司下属最大的液化气储配站及公司总部所在地，占地面积22000m<sup>2</sup>，主要从事民用瓶装液化石油气充装，气站总储量719.1t；该气站设置200m<sup>3</sup>地上液化石油气卧式储罐4台、100m<sup>3</sup>地上液化石油气卧式储罐6台、10m<sup>3</sup>地上卧式残液罐1台，总容积1400m<sup>3</sup>，根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第3.0.12条辨识，该气站属三级站。

项目组长	林毅峰
项目组成人员	王俊文、何振坤、游海、文明
报告审核人	谢雄英
过程控制负责人	潘杰
技术负责人	刘海军
现场调查情况	查勘了该公司的平面布置、工艺及设备、配套公用设施和安全生产管理情况。

**评价结论:**

根据安全检查表法以及定量风险分析评价法对佛山市华信能液化石油气有限公司扶西气站进行安全评估，评估结果显示：佛山市华信能液化石油气有限公司相关证照齐全，生产规章制度健全，各项安全设施和措施比较完善，符合国家相关法律、法规、标准及规范的规定，其经营条件符合安全的要求。

**现场照片:**

