

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	长信能源科技有限公司恩平市沙湖 LNG 储配站工程安全验收评价报告		
委托单位	长信能源科技有限公司		
项目类别	安全验收评价		

项目简介：

长信能源科技有限公司成立于 2018 年 10 月 10 日，法定代表人：黄永乐，营业执照统一社会信用代码：91440605MA52C07406，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：佛山市南海区桂城街道南海大道北 84 号越秀星汇云锦广场一区 2 座 2218 室，注册资本：人民币伍仟万元，经营范围见附件《营业执照》。

该项目位于广东省江门市恩平市沙湖镇成平村马沙公路（534 县道）北侧，已取得恩平市发展和改革局核发的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2102-440785-04-01-215215）。

该项目设计单位为中国石油天然气管道工程有限公司；工程施工总承包单位为中建华安建设集团有限公司；监理单位为南京卓为工程监理有限公司；项目于 2021 年 6 月 11 日开始建设，于 2023 年 7 月完成工程竣工验收。

该项目主要包括生产区、辅助区、放空区。生产区，包括主要有 4 台单罐容积 150m³ 的 LNG 立式储罐、2 台储罐增压气化器、6 台空温式气化器、1 台 EAG 加热器、1 台 BOG 加热器、6 台卸车增压撬、1 台天然气增压机、1 台 BOG 过滤计量调压撬、1 套撬装过滤、计量、加热、调压加臭设备等；辅助区，包括消防水池、消防泵房、综合用房、生活污水处理、门卫室、地中衡、化粪池和隔油池等；放空区，包括放空管。

项目组长	林毅峰
项目组成人员	钟建辉、邱儒杰
报告审核人	游海
过程控制负责人	韩效栋
技术负责人	刘海军

现场调查情况	查勘了该公司的平面布置、原辅材料、工艺及设备、配套公用设施和安全生产管理情况。
--------	---

评价结论：

建设单位已成立有专门的安全生产管理组织机构，制订有较为完善的燃气运营管理和安全生产规章制度，配备了应急抢险队伍和应急抢险装备、器械，符合现行国家有关燃气经营管理和安全生产方面的法律、法规的规定。

该项目的安全设施能按照国家现行安全生产法律法规、规章、技术标准和规范的规定进行设计和施工。建设工程及与之配套的安全设施符合现行国家有关安全生产方面的法律法规、规章、技术标准和规范的规定。

长信能源科技有限公司恩平市沙湖 LNG 储配站工程安全设施具备验收条件。

现场照片：

