

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	广东德庆德丰燃气化工有限公司液化石油气充装站安全间距存在问题专项评估报告		
委托单位	广东德庆德丰燃气化工有限公司		
项目类别	液化石油气充装站安全间距存在问题专项评估报告		
项目简介:			
<p>广东德庆德丰燃气化工有限公司已取得由德庆县市场监督管理局核发的《营业执照》，于1988年投资建设德庆县液化石油气供应站，该气站设计审查日期为1988年，建成投用时间为1990年，且运营至今未进行过改扩建。</p> <p>该气站于2021年1月1日取得了德庆县城市管理和综合执法局核发的《燃气经营许可证》（编号：粤建燃证字10-0064号），经营范围为购销：液化石油气、炉具、液化石油气钢瓶；石油气及炉具的使用技术咨询服务及培训业务，许可证有效期至2025年12月31日。该气站于2023年1月30日取得了肇庆市市场监督管理局核发的《中华人民共和国气瓶充装许可证》（编号：TS4211020-2027），准予从事下列范围内气瓶（移动式压力容器）充装，设备类别：气瓶；介质类别：液化气体；介质名称：液化石油气，有效期至2027年2月27日。</p> <p>该气站属于液化石油气储配站，现有职工28人（其中：站长1人、安全管理人员1人及其它人员），占地面积约7961m²，液化石油气储存能力305m³（设有3台100m³液化石油气储罐和1台5m³液化石油气残液罐），供应规模约3t/天，日充装量可达300多瓶，依据《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142-2015）第3.0.12条，该液化石油气供应站储气规模为五级。</p>			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	钟建辉、文明		
报告审核人	潘杰		
过程控制负责人	韩效栋		
技术负责人	曹胜强		
现场调查情况	查勘了该公司的平面布置、工艺及设备、配套公用设施和安全生产管理情况。		
评价结论:			
<p>我认为广东德庆德丰燃气化工有限公司液化石油气充装站安全间距存在问题在采取了相应的安全技术措施并落实本报告提出的补充对策措施后，其风险可接受。</p>			
现场照片:			
			