

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	东莞市大岭山新奥燃气有限公司天然气中压输配管网安全现状评价报告		
委托单位	东莞市大岭山新奥燃气有限公司		
项目类别	天然气中压输配管网安全现状评价报告		
项目简介:	<p>东莞市大岭山新奥燃气有限公司成立于2007年9月29日,公司类型为有限责任公司(外商投资企业与内资合资),注册资本为人民币陆佰万元,住所为广东省东莞市大岭山镇元岭香园街四巷5号101室,法定代表人为吴晓菁。经营范围为管道燃气的投资艰涩;生产、销售;冷气、热水、蒸汽;销售、维修;燃气器具及配件;租赁;燃气设备、锅炉设备;管道燃气业务咨询和培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p> <p>大岭山新奥公司在东莞市大岭山镇设有124.97km长的天然气中压输配管网,输气压力为0.28~0.36MPa(设计最高压力为0.4MPa),输气规模为0.426×108m<sup>3</sup>/a,输气管道均为PE管。</p> <p>大岭山新奥公司于2022年11月16日取得《燃气经营许可证》(证书编号为:粤建燃证字17-0033号),经营范围为管道燃气,有效期至2027年11月15日。</p>		
项目组长	潘杰		
项目组成人员	林毅峰、林焱		
报告审核人	谢雄英		
过程控制负责人	韩效栋		
技术负责人	曹胜强		
现场调查情况	重点勘察项目管道穿越、跨越。第三方施工路段相应现场情况。		
评价结论:	<p>东莞市大岭山新奥燃气有限公司天然气中压输配管网的安全现状符合国家及地方、行业有关安全生产的法律法规、标准规范的要求,天然气中压输配管网的设置基本符合国家及地方、行业有关安全生产的法律法规、标准规范的要求,总体风险程度可以接受。</p>		
现场照片:			