

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	中国石化销售股份有限公司广东肇庆广宁宁城加油站充电设施专项安全评估报告		
委托单位	中国石化销售股份有限公司广东肇庆广宁宁城加油站		
项目类别	专项评估		
<p>项目简介:</p> <p>该加油站设置有两个充电区,位于站区东南侧,其中一个充电区沿站区南面围墙设置原有1台480KW一机8枪,8台单枪充电终端,1台160KW1机2枪一体式直流桩,该充电区布置有10个充电位;另一个充电区沿站区东北面围墙新建1台360KW一机6枪,3台双枪充电终端分体式直流桩,充电桩位于变压器南侧,与另一个充电区充电桩呈面对面排列;原有1台120KW1机2枪一体式直流桩位于变压器西侧,面向站房,该充电区布置有8个充电位。该加油站两个充电区充电桩均处于辅助服务区内。</p>			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	何小荣、文明		
报告审核人	潘杰		
过程控制负责人	韩效栋		
技术负责人	曹胜强		
现场调查情况	查勘了该项目的自然环境、周边环境,地理位置、设计图纸的符合情况。		
<p>评价结论:</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东肇庆广宁宁城加油站的充电设施,符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》(NB/T33001-2018)等法律、法规的要求,具备实现安全运行条件。</p>			
<p>现场照片:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			