

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	中国石化销售股份有限公司广东肇庆石油分公司肇庆怀城高速服务区南区加油站增加 LNG 加气功能项目安全预评价报告		
委托单位	中国石化销售股份有限公司广东肇庆石油分公司		
项目类别	安全预评价		
<p>项目简介：</p> <p>肇庆怀城高速服务区南区加油站增加 LNG 加气功能项目（以下简称“该项目”）位于肇庆市二广高速公路怀集至三水段怀城服务区 K110+500 南面，该项目总投资 100 万元，该新建项目用地面积约为 50m²，不涉及增加用地，本站原有 2 台 40m³ 埋地汽油储罐，1 台 50m³ 埋地汽油储罐，2 台 50m³ 埋地柴油储罐，该项目拟停用 1 台 50m³ 埋地柴油储罐，项目建成后，折合汽油总容积为 155m³，本项目增设 LNG 箱式撬装加注装置：内设 1 台 60m³LNG 低温储罐、1 台 LNG 低温潜液泵、卸车/储罐增压器、EAG 加热器等；罩棚下新增 2 台 LNG 加气机。</p>			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	林毅峰、刘霞、文明		
报告审核人	潘杰		
过程控制负责人	韩效栋		
技术负责人	曹胜强		
现场调查情况	查勘了该项目的自然环境、周边环境，地理位置、设计图纸的符合情况。		
<p>评价结论：</p> <p>广东肇庆怀集二广高速公路怀城服务区南区加油站增设加气项目在选址、总平面布置、工艺和设备等方面的初步设计符合国家有关安全生产的标准、规范的要求。在采取初步设计和本报告中提出的安全对策措施并严格实施后，其风险程度在可接受范围，安全条件符合安全要求。</p>			
<p>现场照片：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			