

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证书号	APJ-（粤）-015
项目名称	揭阳慈航风电有限公司国家电投揭阳神泉二 350MW 海上风电项目增容项目安全验收评价		
委托单位	揭阳慈航风电有限公司		
项目类别	安全验收评价		
项目简介:	本工程风电场 16 台单机容量 8.0MW、34 台单机容量 11.0MW 的风电机组,建设一座 220kV 海上升压站,风机电能通过 8 回 66kV 海缆汇集到升压站后,再通过 2 回 220kV 海缆送到集控中心。		
项目组长	游海		
项目组成人员	潘杰、谢雄英		
报告审核人	林毅峰		
过程控制负责人	韩效栋		
技术负责人	曹胜强		
现场调查情况	查勘了该公司的平面布置、原辅材料、工艺及设备、配套公用设施和安全生产管理情况。		
评价结论:	揭阳慈航风电有限公司国家电投揭阳神泉二 350MW 海上风电项目增容项目现场安全措施及安全管理措施满足国家有关法规和标准要求,其安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和运行,在试运行过程中安全设施运行正常,具备安全设施竣工验收条件。		
现场照片:			