

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	广东德凯建设工程有限公司茂名御湖商住小区4号楼、9号楼户内暗埋燃气管道工程专项安全评估报告		
委托单位	广东德凯建设工程有限公司		
项目类别	专项安全评估报告		

**项目简介：**

茂名御湖商住小区4号楼、9号楼均为每层4户的户型，两栋楼合共260户住户。

广东德凯建设工程有限公司于2024年承接了茂名御湖商住小区4号楼、9号楼户内暗埋燃气管道工程，为两栋楼各单元用户安装燃气表后供灶具及燃气热水器使用的低压燃气管道，管道采用不锈钢波纹管暗埋施工。该工程的设计单位为：广州市白云建筑设计院有限公司，小区庭院管网及楼栋表前燃气管道由茂名中燃城市燃气发展有限公司施工安装。

茂名御湖商住小区位于茂名市电白区高地片区那花小区，该工程表后暗埋燃气管道，设计压力5KPa；工程规模：4号楼共计160户，户内暗埋燃气不锈钢波纹管总长度约2310米；9号楼共计100户，户内暗埋燃气不锈钢波纹管总长度约1100米，使用的不锈钢波纹管管径均为DN13。

项目组长	林毅峰
项目组成人员	钟建辉、王建兵
报告审核人	谢雄英
过程控制负责人	韩效栋
技术负责人	曹胜强
现场调查情况	勘查了该项目现场的实际状况及企业提供的相关资料

**评价结论：**

我认为广东德凯建设工程有限公司茂名御湖商住小区4号楼、9号楼户内暗埋燃气管道工程满足《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）、《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006，2020年版）以及《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则（第二版）的通知》（粤建城[2023]79号）的相关要求。

**现场照片：**

