

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	新兴县联兴新能源有限公司中石化云浮新兴联兴加油站充电站项目安全预评价报告		
委托单位	新兴县联兴新能源有限公司		
项目类别	预评价		
项目简介:			
<p>该加油站因为发展需要拟在加油站站区南侧从西向东设置 1 台 630kVA 箱变、1 台 480kW 分体式一机八枪充电主机、3 台双枪普通终端与 1 台双枪（流冷+普通）终端。</p>			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	何小荣、王建兵		
报告审核人	潘杰		
过程控制负责人	韩效栋		
技术负责人	曹胜强		
现场调查情况	查勘了该项目的自然环境、周边环境，地理位置、设计图纸的符合情况。		
评价结论:			
<p>综合上述,新兴县联兴新能源有限公司中石化云浮新兴联兴加油站充电站项目安全预评价报告只要落实本报告提出的安全对策措施后,其安全生产条件符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》(NB/T33001-2018)《电动汽车充电站设计规范》(GB 50966-2014)等法律、法规的要求,具备实现安全运行条件。</p>			
现场照片:			
			