

安全评价报告公示信息表

评价机构	广广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	柏塘镇黄塘村 18MW 农光互补分布式光伏发电项目		
委托单位	博罗县绿柏新能源有限公司		
项目类别	预评价		
项目简介： 建设单位：博罗县绿昇新能源有限公司。 项目性质：新建。 建设地点：广东省惠州市博罗县柏塘镇黄塘村。 项目投资额：总投资为 10500 万元，工程静态投资 8466.19 万元，单位千瓦静态投资 3721.31 元/kW，单位千瓦动态投资 3746.57 元/kW。 项目建设内容及规模：项目占地面积 333000 m ² ，该项目交流侧总装机容量为 17.92MW（交流侧 17.92MW，直流侧 23.38MW _p ）。项目采用 615W _p 单晶硅 N 型双面组件，共计 37296 片组件，共采用 56 台 320kW 组串式逆变器，分别采用 3 个 10kV 电压等级并网，1#至 3#并网点分别各新建 2 回 10kV 集电线路、1 回光伏发电并网线路。			
项目组长	谢雄英		
项目组成人员	韩效栋、李 琳		
报告审核人	游海		
过程控制负责人	潘杰		
技术负责人	曹胜强		
现场调查情况	柏塘镇黄塘村 18MW 农光互补分布式光伏发电项目的选址。		
评价结论： 博罗县绿昇新能源有限公司公庄镇鹤楼村 18MW 农光互补分布式光伏发电项目在落实本报告提出的安全对策措施后，符合国家和地方安全生产有关法律、法规、标准、规章、规范的要求。			
现场照片：			
			